



Referat fra Generalforsamling ved Trekantens Vandforsyning

15 marts 2023

Der er 30 andelshavere til stede.

Formanden byder velkommen.

Ad pkt. 1:

Egil Mikkelsen (DIR) blev enstemmigt valgt. Generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

Stemmetællere blev: Erik Henningsen (REV), Beierholm revisionsselskab, Karsten Andersen og Otto Nielsen.

Ad pkt. 2:

Formandens (FM) beretning, er vedlagt. Der var følgende spørgsmål:

Andelshaver (AH): Der er købt borer i Skærup, hvad er det?

FM: Vi har haft 2 borer i fællesskab med Børkop Vandværk, beliggende på Niels Gundtofts jord. Borerne er købt ud af Trekantens Vandforsyning (TVF), ved et frivilligt forlig.

AH: *Hvor stort er boringsområderne?*

FM: BNBO-området i Skærup er 4 hektar. De nye BNBO-områder, er omkring 6-7 hektar. Der er forhandlinger i gang med lodsejerne omkring erstatning, desuden kan lodsejerne ændre fra konventionel drift til økologisk drift på boringsområderne. Hvis vi ikke kan blive enig med lodsejer, vil forhandlingen overdrages til Vejle Kommune.

AH: *Hvem betaler omkostningerne i forbindelse med omlægning af vandledninger ved Viadukten, gør Bane Danmark?*

FM: Nej, det gør TVF.

AH: *Hvis man ikke har – efter flere henvendelser – ejerens adressen på sommerhuse, må man jo lukke for vandet.*

FM: Det har vi også gjort.

AH: *Bliver rentvandstanken på Kragelundsvej nedlagt?*

FM: Det er der ikke taget stilling til endnu.

AH: *I forbindelse med etablering af fjernvarme og vandledninger i samme tracé, kan man frygte, at der kan ske et brud eller lign?*

FM: Her har vi nogle dygtige fagfolk, til at rådfører os omkring etableringerne.

AH: *Hvornår påbegyndes byggeriet af nyt vandværk.*

FM: Første spadestik vil være omkring august/september 2023 og afsluttes et år senere.

AH: *Bliver der indsat filtre til rensning/måling af diverse urenheder.*

FM: I det nye vandværk er der mulighed for at rense vandet, evt. med UV-filter.

DIR: FM beretning blev godkendt.

Ad pkt. 3:

Revisoren gennemgik regnskabet for året 2022. Der var følgende spørgsmål:

AH: *Hvorfor bliver regnskabet ikke lagt ud på hjemmesiden?*

FM: Det bliver lagt ud, når det er godkendt ved generalforsamlingen.

AH: *Køber vand fra Børkop Vandværk, er det noget man bliver ved med?*

FM: Det er vi nødsaget til, indtil det nye vandværk står færdigt. Vi har hentet for meget vand op i Brejning, dette har givet lidt problemer i forhold til dyrelivet.

AH: *Der er et større mellemværende med andelshaverne, er det tabt?*

REV: Nej, i forbindelse med årskørslen, så det sådan ud på dagen. Netto vil det gå op.

AH: *Der har været en voldsom prisstigning på EL siden, hvorfor?*

REV: I andet halvdel af 2022, har man pumpet mere vand ud, derved flere udgifter.

På nettoomsætningen kan man se, at de faste omkostninger er steget og vandindvinding er faldet, det betyder, at der er flere forbrugere, men der bruges mindre vand.

DIR: Regnskabet blev godkendt.

Ad pkt. 4

Revisor fremlagde budget 2023. Der var følgende spørgsmål.

AH: *Hvor er erstatningen til lodsejere?*

REV: Det ligger under anskaffelser til nyt vandværk.

AH: *Omkostninger til lodsejere, er det et engangsbeløb eller en løbende udgift?*

FM: Det er et engangsbeløb.

AH: *Drift af kildeplads, hvad er det?*

REV: Da vi delte vand med Børkop vandværk, var der nogle omkostninger.

Budget blev godkendt.

Ad pkt. 5

Næstformand (NF): Gennemgang af tilpassede vedtægter.

Vedtægterne blev omdelt og gennemgået pkt. for pkt.

Med en enkelt rettelse på dagsorden, blev vedtægterne godkendt.

Ad pkt 6

Valg til bestyrelsen:

- Jesper Bruun
- Niky Thomsen
- Jørgen Jørgensen

Alle ønskede genvalg og blev valgt.

Valg af suppleanter:

- Jens Hansen, Skærup, 1. suppleant
- Karsten Andersen, Brejning, 2. suppleant

Ad pkt 7

Udgik idet der ikke er behov for bilagskontrollanter mere.

Ad pkt 8

Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.

Ad pkt 9

Eventuelt:

AH: *Takker bestyrelsen for den gode indsats.*

AH: *Kan man aflæse dagens forbrug?*

FM: Det kan man for nuværende kun i Skærup. I de andre områder, kan man ikke endnu, men bliver udskiftet efterhånden som de går i stykker. Alle målere i Gårslev er nyeste udgave. Vi arbejder med Gauerlund Fjernvarme omkring anvendelse af deres netværk til aflæsning af forbrug samt alarmer ved læk hos den enkelte forbrugere.


AH: *Man bør nok prioritere overvågning af vandforbrug, da vandsprængning og vandspild vil opdages meget hurtigere.*

Driftsleder (DL): Der er aflæsning på vandværket hverdag, hvis der er et voldsomt udsving, kører de ansatte ud og leder efter mulig brud. Dette omfatter dog ikke alarm for evt. læk hos forbrugerne.


DIR: Takker generalforsamlingen og overdrager til FM.

FM: Takker for engagement.

Dato: 29.03 - 30.03



Dirigent Eigil Mikkelsen



Referent Chanette Danelund